

São Paulo, abril de 2010

Declaração de compatibilidade de uso

As áreas de Instalação e Normatização e Qualidade da Companhia Ultragaz S/A declaram que foram executados testes operacionais (estanqueidade e uso em uma rede) com o sistema de tubos multicapas polietileno – alumínio- polietileno e conexões da marca Gasflex de fornecimento da empresa FGS, na condução de GLP a baixa pressão (máximo de 1,5 kgf/cm) e que não foram detectadas incompatibilidades com o produto.

Informamos ainda que:

- para a análise técnica foram apresentadas pelo fabricante normas estrangeiras de fabricação;
- o fabricante foi orientado a solicitar inserção do material apresentado na elaboração de normatização brasileira para o produto.

Desta forma, autoriza-se a utilização deste tipo de tubo e conexão, desde que observadas as seguintes condições:

- uso em redes embutidas ou protegidas de forma que não fique diretamente exposta às intempéries;
- os tubos deste tipo estejam instalados somente após o regulador de primeiro estágio (pressão máxima de 1,5kgf/cm²).
- a rede tenha teste de estanqueidade realizado conforme a NBR 15526;
- a instalação da rede seja realizada por pessoal treinado pelo fabricante;
- a responsabilidade técnica sobre a montagem adequada da tubulação esteja devidamente comprovada

Cia Ultragaz S/A
Normatização e Qualidade
(11) 3177-6547 / 3177-6014